



检测报告

TEST REPORT

报告编号: S2409216N-5G

委托单位: 寿县绿色东方新能源有限责任公司

受检单位: 寿县绿色东方新能源有限责任公司

项目名称: 寿县生活垃圾焚烧发电项目 2024 年 4 季度检测
(厂界噪声)

检测类别: 委托检测



安徽圣泰检测科技有限公司

AN HUI S-TESTING TECHNOLOGY CO.,LTD.

检验检测报告专用章

检测报告

S2409216N-5G

1、样品信息

受检单位名称	寿县绿色东方新能源有限责任公司	受检单位地址	安徽省寿县窑口镇真武村
样品类别	噪声	样品性状	/
采样日期	/	检测时间	2024.10.11
采样人员	孙强健、徐阳		

2、检测结果

2.1 噪声检测结果

检测日期：2024.10.11


检测点位	检测项目	主要声源	检测时间		检测结果	标准限值
					Leq[dB(A)]	[dB(A)]
东厂界外 1 米 Z1	厂界环境 噪声	生产噪声	昼间	12:59-13:04	47	60
			夜间	22:08-22:13	43	50
南厂界外 1 米 Z2	厂界环境 噪声		昼间	13:08-13:13	52	60
			夜间	22:16-22:21	47	50
西厂界外 1 米 Z3	厂界环境 噪声		昼间	13:20-13:25	45	60
			夜间	22:24-22:29	45	50
北厂界外 1 米 Z4	厂界环境 噪声		昼间	13:33-13:38	46	60
			夜间	22:45-22:50	48	50

注：1.检测期间天气：昼间：晴，风速 1.4m/s；夜间：晴，风速 1.3m/s；

2.结果执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 2 类区标准，执行标准由客户提供。

3、检测信息

3.1 噪声检测点位示意图



检测报告

S2409216N-5G

3.2 检测依据及方法

检测类别	检测项目	检测依据/方法	检出限	单位
噪声	厂界环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008)	/	[dB(A)]

3.3 检测设备信息

检测类别	检测项目	设备名称及型号	设备管理编号	仪器校准有效期
噪声	厂界环境噪声	多功能声级计/AWA5688	XC-005.2	2025.06.07
		声级校准器/AWA6022A	XC-006.2	2025.06.06

*******报告结束*******

编制: 孙小飞

审核: 王成

签发: 杨雷

签发日期
(检测报告专用章) 2024年11月10日



检测报告

S2409216N-5G

报告说明

1.本报告无安徽圣泰检测科技有限公司“检验检测报告专用章”、资质认定标志（CMA）标识，视为无效；未加盖资质认定标志（CMA）的检验检测报告，不具有对社会的证明作用，检测结果仅供客户参考。

2.本报告不得涂改、增删，未经本公司书面同意，不得部分复制检测报告。

3.本报告未经本公司同意不得作为商业广告使用。

4.对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。申诉采用来访、来电、来信、电子邮件的方式均可，超过申诉期限，概不受理。

5.除客户特别声明并支付费用，所有样品超过标准规定的时效均不再留样。

6.本报告中检测结果只代表检测时的污染物排放情况。

7.对委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测过程负责，不对样品来源负责；
报告中的样品、信息由委托方声称，本公司不对其真实性负责。

8.本报告的相关原始记录档案保存期限为 6 年。

9.公司地址：安徽省合肥市包河区花园大道 17 号互联网产业园 10 栋 3 层。

10.本报告替代 S2409216N-5，原报告作废。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※**此页面以下空白**※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※